



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

УНД ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина 55 «А», тел. 58-42-64

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района
ОНД г. Березовского ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района УНДПР ГУ МЧС
России по Кемеровской области**

**652427, г. Березовский, ул. Карбышева, 16 тел. (8-384-45) 5-53-86), тел./факс 5-52-90, E-mail: ogpn-18@
yandex.ru**

Предписания № 99/1/40

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного

учреждения «Детский сад №20 «Росинка»

комбинированного вида (ОГРН 1024200646843)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 99 от «27» августа 2019 г., выданного заместителем главного гос.
инспектора г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Кузьменко
Владимиром Валерьевичем, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с:

"02" сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. Продолжительность 2 часа.

"23" сентября 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского
района по пожарному надзору капитаном вн. службы Дьяковым Антоном Юрьевичем – зданий,
сооружений, помещений и территории МКДОУ «Детский сад №20 «Росинка», расположенных по адресу:
г. Березовский, ул. Волкова, 20 А, ул. Волкова, 20

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

Заведующая МКДОУ «Детский сад №20 «Росинка» Лещинская Елена Флоровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, имеют один эвакуационный выход (старшая группа) (по факту – 13 чел)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	
2	Помещения, предназначенные	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального	01.08.2020	

	для одновременного пребывания более 10 чел, имеют один эвакуационный выход (подготовительная группа) (по факту – 15 чел)	закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
ул. Волкова, 20				
3	Для покрытия полов применен линолеум, на который отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности (ясельная группа)	п. 3, 7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	
4	Для покрытия полов применен линолеум, на который отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности (подготовительная группа)	п. 3, 7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	
5	Для покрытия полов применен линолеум, на который отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности (старшая группа)	п. 3, 7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	
6	Для покрытия полов применен линолеум, на который отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности (1-я младшая группа)	п. 3, 7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	
7	Для покрытия полов применен линолеум, на который отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности (2-я младшая группа)	п. 3, 7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020	
8	Помещения, предназначенные для одновременного пребывания	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года	01.08.2020	

	более 10 чел, имеют один эвакуационный выход (старшая группа) (по факту – 21 чел)	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
9	Помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, имеют один эвакуационный выход (подготовительная группа) (по факту – 16 чел)	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2020

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района
по пожарному надзору Дьяков А. Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

«23» сентября 2019 г.

(дата)



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МКДОУ «Детский сад №20 «Росинка»
Лещинская Е. Ф.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

23 сентября 2019 г.

(дата)

(подпись)