



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

УНД ПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина 55 «А», тел. 58-42-64

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района

**ОНД г. Березовского ОНДПР г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района УНДПР
ГУ МЧС России по Кемеровской области**

652427, г. Березовский, ул. Карбышева, 16 тел. (8-384-45) 5-53-86), тел./факс 5-52-90, E-mail: ogpn-18@yandex.ru

Предписания № 49 /1/22

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад №20 «Росинка» комбинированного вида» (ОГРН 1024200646843)**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 49 от «31» июля 2018 г., выданного заместителем начальника
отдела НДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Кузьменко Владимиром
Валерьевичем, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с:

"02" августа 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час.00 мин. Продолжительность 1 час.
"06" августа 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена **внеплановая** проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Березовского и
Кемеровского района по пожарному надзору капитаном вн. службы Дьяковым Антоном
Юрьевичем – зданий, сооружений и территории МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка»
комбинированного вида», расположенного по адресу:
г. Березовский, ул. Волкова, 20а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку наименование объекта
надзора и его адрес)

совместно с:

И.о. заведующей МБДОУ «Детский сад №20 «Росинка» Барабанова Л. П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В игровых и спальнях помещениях 2-ой младшей, подготовительно, средней, старшей, 2-ой санаторной групп, кабинетах дефектолога, логопеда, медицинского работника, заместителя	п. 7, п. 3 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности,	01.08.2019 г.	

	заведующей для покрытия полов применен линолеум, на который отсутствует техническая документация, содержащая информацию о показателях пожарной опасности	утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ		
2	В помещениях подготовительной, средней, старшей, 1-ой, 2-ой санаторной, 2-ой младшей групп, музыкального зала для покрытия полов применен линолеум с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	п. 7 ст. 134 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-ФЗ	01.08.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района
по пожарному надзору Дьяков А. Ю.
«06» августа 2018 г.



(подпись)



Предписание для исполнения получил:

«06» августа 2018 г.

и.о. зав. Павлов Варвара Юрьевна
(должность, фамилия, инициалы)