

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение**«Детский сад №20 «Росинка» комбинированного вида»**

652425, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Берёзовский, ул. Волкова, 20А

Тел: факс (838445) 3-25-20; 3-36-30; e-mail: rosinka.ber@yandex.ru**Информация о мероприятиях по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Выявленные нарушения (пункт предписания)	Принятые меры	Примечания
Ул. Волкова, 20а		
П.1	В учреждении разработаны и утверждены: 1. Программа вводного противопожарного инструктажа 2. Программа первичного противопожарного инструктажа	Скан программ прилагается (приложения 1, 2)
П.2	Обслуживающая организация провела обследование автоматической пожарной сигнализации. Срок эксплуатации продлен до 28.02.2023 г. В настоящее время ведется работа по составлению проекта АУПС для включения в потребность финансирования на 2023 год.	Акт обследования АУПС прилагается (приложение 3) Скан договора на составление проектной документации прилагается (приложение 4)
П.3	На дверях эвакуационных выходов установлены задвижки, что обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	
П.4	В 2021-2022 учебном году группы воспитанников размещены в помещениях, которые имеют по 2 эвакуационных выхода. На 2022-2023 учебный год расположение функционирующих групп не изменится.	Приказ о закреплении помещений от 01.09.2021 №123 «О закреплении помещений» прилагается (приложение 5)
П. 5.	В кабинете логопеда установлен второй пожарный извещатель	Скан Акта выполненных работ прилагается (приложение 6)
П. 7, 11. 12	Над эвакуационными выходами из групповых ячеек первой санаторной группы, первой младшей группы, из помещения бассейна установлены световые табло «Выход»	Скан Акта выполненных работ прилагается (приложение 6)
П. 8	Переустановлены двери в первой санаторной группе, чтобы обеспечить открывание дверей по направлению путей эвакуации из помещений первой санаторной группы	
П. 9	Кабельные линии систем противопожарной	

	защиты проложены отдельно от других проводов (в разных кабель-каналах)	
П. 10	АПС в переходе и помещениях бассейна в рабочем состоянии.	Акт проверки работоспособности АПС от 30.06.2022 прилагается (приложение 7)
П. 13	Установлены двери, отсекающие выходы из помещений и этажей на лестничные клетки правого и левого крыла	Копии договора на установку дверей и акт выполненных работ прилагается (приложения 8, 9)
П. 14	В незадымляемых лестничных клетках установлены эвакуационные знаки, указывающие направление движения	
П. 15	Проведено категорирование помещений (овощного склада и помещений в пристроенном к зданию бассейна). Автоматическая пожарная сигнализация в отдельно стоящем складском помещении установлена в 2019 году.	
П. 16	Эксплуатационные испытания наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания проведены в 2019 году	Скан протокола испытаний прилагается (приложение 10)
Ул. Волкова, 20		
П. 17	В учреждении разработаны и утверждены: 1. Программа вводного противопожарного инструктажа 2. Программа первичного противопожарного инструктажа	Скан программ прилагается (приложения 1, 2)
П. 18	Обслуживающая организация провела обследование автоматической пожарной сигнализации. Срок эксплуатации продлен до 28.02.2023 г. В настоящее время ведется работа по составлению проекта АУПС для включения в потребность финансирования на 2023 год.	Акт обследования АУПС прилагается (приложение 11) Скан договора на составление проектной документации прилагается (приложение 4)
П.19	На дверях эвакуационных выходов установлены задвижки, что обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа	
П. 20	В 2021-2022 учебном году группы воспитанников размещены в помещениях, которые имеют по 2 эвакуационных выхода. На 2022-2023 учебный год расположение функционирующих групп не изменится.	Приказ о закреплении помещений от 01.09.2021 №123 «О закреплении помещений» прилагается (приложение 5)
П. 21, 23, 24	Над эвакуационными выходами из групповых ячеек ясельной группы, второй младшей группы «Непоседы», из помещения бассейна установлены световые табло «Выход»	Скан Акта выполненных работ прилагается (приложение 6)
П. 22	Переустановлены двери в ясельной группе,	

	чтобы обеспечить открывание дверей по направлению путей эвакуации из помещений ясельной группы	
П. 25	Проведены технические работы по ремонту системы противопожарной защиты (шлейфы №1, №4).	Акт проверки работоспособности АУПС от 30.06.2022 прилагается (приложение 12)
П. 26	Проведено категорирование помещений (овощного склада и помещений в пристроенном к зданию бассейна). Автоматическая пожарная сигнализация в отдельно стоящем складском помещении установлена в 2019 году.	
П. 27	Эксплуатационные испытания наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания проведены в марте 2022 года.	Скан протокола испытаний прилагается (приложения 13, 14)

Заведующая



Е. Ф. Лещинская